

Arbeitskreis Energie			
Gegenstand/Thema/Tagesordnung:			
2. Arbeitssitzung, keine Tagesordnung			
Sitzungsort	Datum	Beginn	Ende
Ole Kas, Nübbel	08.11.2022	19:30 Uhr	21:00 Uhr
Teilnehmer:		Verteiler:	
Rudi Ehlers	KWG	anwesend	Teilnehmer, GV
Kay Christiansen (Sprecher)	KWG	anwesend	
Christian Pitsch	SPD	anwesend	
Wilfried Thiel	BFN	nicht anwesend	
Rainer Osthorst	BFN	anwesend	
Jens Hinz (Protokoll)	CDU	anwesend	

	Thema	zuständig	bis wann
1.	Energieverbrauch Liegenschaften Gemeinde Nübbel, Bestandsaufnahme I zu Punkt 3 des Protokolls vom 10.10.2022. Die Angaben zu den Strom- und Gasverbräuchen der Nübbeler Gemeinde-Liegenschaften wurden auf Einsparpotenziale untersucht. Auffälligkeiten sind nachfolgend beschrieben.	Info	
2.	Stromverbrauch in den gemeindeeigenen Liegenschaften Untersucht werden sollen Möglichkeit/Einsparpotenziale durch Umrüstung auf LED-Beleuchtung. Identifizierung von Förderungen durch die Klimaschutzagentur für Umrüstungen, siehe auch Punkt 9. Der Bauausschuss möge beraten über die Einladung von Herstellern, z. B. Trilux zur kostenlosen Prüfung der Beleuchtungssituation in den Liegenschaften der Gemeinde und zur Aufstellung einer entsprechenden Beschlussempfehlung an die GV Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, ob die Beauftragung wie beschrieben zulässig ist. Die Werte des Kindergartens sind nur bedingt aussagefähig, weil sie den Betrieb der Contaneranlage enthalten. Die Werte für die Containeranlage sind nicht separat erfasst. Erneute Betrachtung durch den AK zu einem späteren Zeitpunkt.	BGM Bauausschuss BGM AK	Nach Beitritt zur KSA Nächste Sitzung
3.	Turnhalle, Deckenheizer Der aktuelle Zustand der Deckenheizung ist nicht bekannt. Im Einzelnen: - Sind alle Deckenheizer voll funktionsfähig? - Nutzerverhalten, welche Einstellmöglichkeiten sind verfügbar? Wird die Temperatur nach der Nutzung der Turnhalle reduziert? Ist eine Reduzierung nach der Nutzung sinnvoll? - Arbeiten die Thermostate einwandfrei? Der AK empfiehlt dem Bauausschuss eine Beschlussvorlage für die GV zu erstellen: Überprüfung der Heizungsanlage der Turnhallen durch eine Fachfirma.	Bauausschuss	Nächste Sitzung
4.	Schule/Kindergarten Zustand und Einstellung der Heizungsanlage durch Fachfirma. Der AK empfiehlt dem Bauausschuss eine Beschlussvorlage für die GV zu erstellen: Überprüfung des Zustandes und der Einstellungen der Heizungsanlage durch eine Fachfirma.	Bauausschuss	Nächste Sitzung

5.	Sprüttenhus Einsparpotenzial eher klein, derzeit kein Handlungsbedarf.	Info	
6.	Raibaschuppen, Bauhof (Strom) Einsparpotenzial eher klein, derzeit kein Handlungsbedarf.	Info	
7.	Raibaschuppen, Bauhof (Gas) Gasverbrauch relativ hoch. Wegen unklarer Nachnutzung sind weitere Untersuchungen zunächst zurückgestellt.	Info	
8.	Straßenbeleuchtung Ist bereits auf LED umgestellt und die Einschaltdauer maximal reduziert, derzeit kein Handlungsbedarf.	Info	
9.	Klimaschutzagentur Der AK empfiehlt dem Fianzausschuss, eine Beschlussvorlage für die GV zu erstellen: Beitritt der Gemeinde Nübbel zur Klimaschutzagentur.	Finanzausschuss	Nächste Sitzung
10.	Neues Feuerwehrgerätehaus/Mehrzweckgebäude Für die zu installierende PV-Anlage ist zu untersuchen, ob sich für den Betrieb eine Cloud-Lösung anbietet. Die erzeugte Energie sollte für alle gemeindeeigenen Liegenschaften genutzt werden. Der AK empfiehlt dem Bauausschuss, eine Beschlussvorlage für die GV zu erstellen: Prüfung einer Cloud-Lösung für die PV-Anlage auf dem FWG/MZG. Der AK empfiehlt zu prüfen, ob eine Notstromversorgung des FWG/MZG durch einen Speicher für die PV-Anlage sinnvoll ist.	Bauausschuss Bauausschuss	Nächste Sitzung Nächste Sitzung
11.	Neues KiGa-Gebäude Die Dachflächen des neuen KiGa-Gebäudes können mit einer PV-Anlage versehen werden, sofern die PV-Anlage auf dem FWG/MZG für die Versorgung der Gemeinde-Liegenschaften nicht ausreicht.	Info	
12.	Energie-Genossenschaft Der AK empfiehlt, kurzfristig ein Gespräch mit der Energie-Genossenschaft zu vereinbaren, Vorschlag: 10. Januar 2023. Bei dem Gespräch soll erläutert werden, welche Kapazitäten die Energie-Genossenschaft abgeben könnte und wie die freien Kapazitäten in Nübbel verwendet werden können.	BGM	10.01.2023
13.	Öffentlichkeitsarbeit Der AK empfiehlt der GV zu diskutieren, einen PV-Info-Tag zu veranstalten. Nübbler, die bereits PV installiert haben, sollen gewonnen werden, ihre PV-Anlagen interessierten Nübbler zu zeigen, ihre Erfahrungen mitzuteilen und ihre Motivation zu erklären. Der AK berät in den nächsten Sitzungen über weitere Möglichkeiten zu Öffentlichkeitsarbeit.	GV	

Das Protokoll ist durch die teilnehmenden Mitglieder des Arbeitskreises zu prüfen. Änderungswünsche bitte dem Verfasser mitteilen. Sind bis 1 Woche nach Verteilung des Protokolls keine Änderungswünsche mitgeteilt, gilt das Protokoll als beschlossen.